



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ **Бр. 612-22-35/19**

Регулациони вентил STRÖMAX-MW 4117
Каталошки број 1 4117 xx – HERZ Armaturen
називних величина DN15, DN20, DN25, DN32, DN40,
DN50, DN65 и DN80

Наручилац: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

Метод испитивања: Извршена је контрола димензија, функционалности и испитивање чврстоће према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 1254-2:2009, Извештај о испитивању бр. 612-22-19-2/11.

Подаци о узорцима: Наручилац је доставио узорке вентила називних величина **DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65 и DN80**

Резултати испитивања:

Максимални радни притисак	1.6 МПа
Максимална радна температура до DN 32	130 °C
Максимална радна температура од DN 40	110 °C

Извештај о испитивању важи до марта 2024. године
Резултати испитивања се односе само на испитане узорке Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 20.03.2019. год.

Руководилац
испитивања

проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац

Завода за машинско инжењерство

проф. др Предраг Јанковић