



**УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ**  
**МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ**  
**ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО**  
**ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,**  
**ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ**  
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199  
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода  
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

## **ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ** **Бр. 612-22-46/19**

**CALIS-TS-RD трокраки вентил за термостатско регулисање**  
**каталожки бр. 1 7761 хх – HERZ Armaturen**  
**називних величина DN15, DN20, DN25 и DN32**

**Наручилац:** **HERZ Armaturen d.o.o.** Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

**Метод испитивања:** Извршена је контрола димензија, функционалности и испитивање чврстоће према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 1254-2:2009, Извештај о испитивању бр. 612-22-18/11.

**Подаци о узорцима:** Наручилац је доставио узорке вентила називних величина **DN15, DN20, DN25 и DN32**

**Резултати испитивања:**

Максимални радни притисак DN15 и DN20	1 MPa
Максимални радни притисак DN25 и DN32	1.6 MPa
Максимална радна температура	120 °C

Извештај о испитивању важи до марта 2024. године  
Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 27.03.2019 год.

Руководилац  
испитивања

  
проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац  
Завода за машинско инжењерство

  
проф. др Предраг Јанчевић