



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ **Бр. 612-22-7/18**

Термостатске главе СТАНДАРД артикл бр.7260 и 7230,
и МИНИ артикл бр. 9200
HERZ Armaturen

Наручилац: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

Метод испитивања: Извршена је контрола димензија и функционалности према SRPS EN 215:2012 и Извештај о испитивању бр. 612-22-24-1/11

Подаци о узорцима: Наручилац је доставио узорке термостатских глава

Резултати испитивања: Конструкција и димензије одговарају техничкој документацији

Извештај о испитивању важи до јануара 2023. године
Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 18.01.2018 год.

Руководилац
испитивања


проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац
Завода за машинско инжењерство


проф. др Предраг Јанковић

REZULTATI ISPITIVANJA

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Naručioca izvršeno je ispitivanje termostatskih glava **STANDARD** artikl br.7260, 7230 i **MINI 9200**, proizvod **HERZ Armaturen**.

2. NARUČILAC

HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

3. NAMENA PROIZVODA


Termostatske glave **STANDARD** artikl br.7260, 7230 i **MINI 9200** služe za ugradnju u grejnim instalacijama.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci termostatskih glava **STANDARD** artikl br.7260, 7230 i **MINI 9200**.

5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Termostatske glave **STANDARD** artikl br.7260, 7230 i **MINI 9200** prema podacima proizvođača imaju osnovne dimenzije date su na slici 1:



Slika 1. Izgled i dimenzije termostatskih glava **STANDARD** artikl br.7260, 7230 i **MINI 9200**

6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka termostatskih glava **STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200** utvrđeno je da su oblik i konstrukcija navedenih termostatskih glava, kao i glavne spoljne i priključne mere u saglasnosti sa priloženom tehničkom dokumentacijom i da odgovaraju funkciji proizvoda.

7. ZAKLJUČAK

Na osnovu zahteva Naručioca izvršeno je ispitivanje termostatskih glava **STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200**, proizvođača **HERZ Armaturen**.

Na osnovu izvršenog pregleda i obavljenih ispitivanja došlo se do sledećih zaključaka:

- konstrukcija i dimenzije odgovaraju tehničkoj dokumentaciji,
- karakteristike termostatskih glava odgovaraju karakteristikama koje je dao proizvođač.


Na osnovu svega napred izloženog može se zaključiti da su ispitivane termostatske glave **STANDARD artikl br.7260, 7230 i MINI 9200** kvalitetno izrađeni i da se mogu upotrebljavati shodno svojoj osnovnoj nameni u instalacijama grejanja.

18.01.2018.

u Nišu

Ispitivanje izvršili:


dr Mladen Stojiljković, red.prof.


dr Branislav Stojanović, red.prof.


dr Jelena Janevski, vanr.prof.


dr Dejan Mitrović, vanr.prof.